


หมวดที่ 5 : สุขลักษณะ (สถานที่ผลิต บรรจุ)



5.2.6. จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัย (คน/สถานที่)

ประเด็นพิจารณา

1. ตามความเหมาะสม
2. อย่างน้อยต้องมีถึงดับเพลิง (ขนาด/จำนวน) ชุดปฐมพยาบาล (ใช้ได้จริง)

2 คะแนน

- มีมาตรการที่เพียงพอ เหมาะสม
- ขนาดถึงดับเพลิง จำนวนเทียบกับพื้นที่
- ชุดปฐมพยาบาล

1 คะแนน

- มีอุปกรณ์ดับเพลิง / ชุดปฐมพยาบาล
- แต่ขนาด/ จำนวน ไม่เหมาะสม

0 คะแนน

- ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง / ชุดปฐมพยาบาล
- อย่างไม่อย่างหนึ่ง



รู้หรือไม่ว่า?

การติดตั้ง



เครื่องดับเพลิง

มอก.332-2537



ติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง ระยะเวลาสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

เครื่องดับเพลิง ออกแบบ

ให้ใช้ในอาคารที่อยู่อาศัยควรติดตั้งภายในอาคาร

ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกอาคารควรติดตั้งในพื้นที่ร่มและมีการป้องกันความร้อนและฝน เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันการเสื่อมสภาพของผงเคมี



